



**שאלות ותשובות הבהרה –**

**מכרז מסגרת פומבי מס' 19/2025 המועצה האזורית גן רוה**

מס"ד	מספר העמוד	הסעיף בחוברת המכרז	שאלה	מענה המועצה
1.	8	9 ה'	נרשם ל"סמן בראשי תיבות... כל דף של מסמכי המכרז" ובעמוד 9 סעיף 11 ג' נרשם "תוך ציון שמם המלא".  נא הבהרתכם לאופן החתימה על ההצעה.	האמור בסעיף מתייחס לחתימה בטופס הצעת המציע- חתימה מלאה. ביתר עמוד המכרז, יש לחתום בראשי תיבות.
2	עמ' 3	סעיף 1 ו'	מה היקף הכספי שהיה ושבוצע בחוזה האחרון ובשנה האחרונה בפרט?	500-750 אלפי ש"ח, יובהר כי המועצה בתהליך שינוי ארגוני ואין לראות בנתון זה כהתחייבות
3	עמ' 23	סעיף 5 ד'	מבקש הבהרה, העמדת "חשמלאי תורן" הינה ללא תמורה נוספת כפי שכתוב בחוזה.  במידה וקריאה יצאה לפעול והזעיקו אותו לקראת שירות בשעות חריגות האם ישנה תוספת תשלום עבור קריאות חירום?	התשלום יבוצע בהתאם למחירון דקל, קרי ככל שעבודה בוצעה בשעות המקנות תוספת לפי מחירון דקל, תשלום התוספת בהתאם (הכל הניכוי ההפחתה שהציע המציע בהצעתו)
4	עמ' 40	סעיף 41 ב'	מבקש לצרף לסעיף זה שהעבודה מול חברת החשמל, קרי: תיאומים, ניתוקים חיבורים וכו'... במידה ויהיו תהיינה תוספת תמורה ותשלום.	מקובל, בהתאם להצגת דרישת תשלום/קבלה מחברת חשמל. התמורה תהיה בדיוק בשיעור התשלום ששילם הקבלן לחברת החשמל ובכפוף לאסמכתא על התשלום.
5	עמ' 59	סעיף 2.1	מה היקף הכספי בעבודות שהיו במתקני החשמל בשנה ובשנתיים האחרונות?  כמו כן, את אותה השאלה גם בתאורת חוץ?	ראו מענה לשאלה 2.
6	59	סעיף 4.1	האם יש מערכת בקרה במרכזיות תאורה? במידה וכן מי הגורם המטפל? האם ישנו אחריות על המוצר והתוכנה? והאם הגורם ימשיך לתפעל ולטפל במערכת?	קיימת מערכת בקרה, ללא גורם מטפל



מס"ד	מספר העמוד	הסעיף בחוברת המכרז	שאלה	מענה המועצה
7	עמ' 60		האם ישנו סכום מינימאלי לקריאה עבור קריאת שבר?	לא
7		תחזוקה וטיפול מונע	האם המכרז כולל תחזוקה וטיפול מונעים במערכות אל פסק, גנרטורים וסולארי?  לא רשום במכרז.	נכון למועד הגשת המכרז המועצה אינה עושה שימוש במערכות אל פסק וגנרטורים, ואינם חלק מתכולת השירותים נידרשים.
9		מגרשי ספורט	האם המכרז כולל תחזוקה במגרשי ספורט, ואולמות ספורט?	כן

בכבוד רב ובברכה,

מועצה מקומית גן רווה